



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

г. Пенза

№ 386

13.11.2014

Об организации работы по передаче сигнала о возникновении пожара в пожарно-спасательные подразделения без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации

В целях реализации положений части 7 статьи 83 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в целях урегулирования проблемных вопросов, связанных с передачей сигнала о возникновении пожара в пожарно-спасательные подразделения, обеспечения защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по созданию добросовестной конкуренции при оказании услуг в указанной сфере деятельности, а также оптимизации затрат бюджетов всех уровней **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить:

1.1. Регламент подключения объектов защиты к приборам пультовым оконечным позволяющих реализовать передачу сигнала о возникновении пожара в пожарно-спасательное подразделение по любому каналу связи (проводной, телефонной, сотовый, радио, интернет, спутниковый) (приложение № 1);

1.2. Порядок размещения приборов пультовых оконечных в пожарно-спасательных подразделениях (приложение № 2);

1.3. Порядок обеспечения доступа в пожарно-спасательные подразделения организациям, выполняющим работы по установке и обслуживанию приборов пультовых оконечных (приложение № 3);

1.4. Форму заявки на подключение приборов объектовых оконечных расположенных на объектах защиты к приборам пультовым оконечным установленным в пожарно-спасательных подразделениях (приложение № 4);

1.5. Типовое техническое задание на сопряжение приборов объектовых оконечных расположенных на объектах защиты, с приборами пультовыми оконечными, установленными в пожарно-спасательных подразделениях (приложение № 5);

1.6. Форму акта оценки готовности технических средств подключения пожарной сигнализации объектов защиты к приборам пультовым оконечным (приложение № 6);

1.7. Форму журнала учета объектов защиты, подключенных к приборам пультовым оконечным (приложение № 7);

1.8. Форму акта временного прекращения работ по техническому обслуживанию системы (приложение № 8);

1.9. Форму акта приемки на техническое обслуживание системы (приложение № 9);

2. Начальнику группы информационного обеспечения деятельности МЧС России Главного управления майору внутренней службы А.В. Шупиловой обеспечить размещение приказа в день его подписания на официальном сайте Главного управления МЧС России по Пензенской области в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в разделе «Деятельность».

3. Настоящий приказ довести до сведения руководящего состава Главного управления МЧС России по Пензенской области в части, их касающейся, и подчиненных подразделений.

4. Приказ Главного управления МЧС России по Пензенской области от 31.12.2016 № 444 «О едином порядке организации вывода сигнала о срабатывании систем автоматической пожарной сигнализации и порядке подключения к программно-аппаратному комплексу системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров «Стрелец-Мониторинг» считать утратившим силу с момента подписания данного приказа.

5. Контроль исполнения приказа возложить на первого заместителя начальника Главного управления полковника внутренней службы Д.Н. Козлова.

Начальник Главного управления
генерал-майор внутренней службы



С.М. Козлов