



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

06.04.2023

г. Пенза

№ 300

О временном порядке применения оборудования систем передачи извещений о пожаре

В целях реализации требований части 7 статьи 83 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:

а) Временный Порядок размещения приборов пультовых оконечных в пожарно-спасательных подразделениях федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы по Пензенской области (приложение № 1);

б) Временный Порядок обеспечения доступа в пожарно-спасательные подразделения федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы по Пензенской области организациям, выполняющим работы по установке и обслуживанию приборов пультовых оконечных (приложение № 2);

в) Состав комиссии Главного управления МЧС России по Пензенской области по применению оборудования систем передачи извещений о пожаре (приложение № 3);

г) Положение о комиссии Главного управления МЧС России по Пензенской области по применению оборудования систем передачи извещений о пожаре (приложение № 4).

2. Начальникам пожарно-спасательных отрядов федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Пензенской области:

2.1. Организовывать исполнение настоящего приказа в соответствии с требованиями к проектированию систем передачи извещений о пожаре, установленные приказом МЧС России от 24 ноября 2022 г. № 1173;

2.2. Организовать проведение сверок подключенных объектов защиты к приборам пультовым оконечным и автоматизированным рабочим местам диспетчеров при приеме и сдачи дежурств, а также ежемесячно;

2.3. При выявлении случаев автоматического дублирования светового и звукового сигналов в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре от объектов защиты не относящихся к зданиям классов функциональной пожарной опасности Ф 1.1, Ф 1.2, Ф 4.1, Ф 4.2, а также при выявлении нарушений требований к проектированию систем передачи извещений о пожаре, установленные Правительством Пензенской области принимать соответствующие меры.

3. Признать утратившими силу:

Приказ Главного управления МЧС России по Пензенской области от 29 июля 2020 г. № 545 «О временном порядке применения оборудования систем передачи извещений о пожаре»;

Приказ Главного управления МЧС России по Пензенской области от 02 апреля 2021 г. № 121 «О внесении изменений в приказ Главного управления МЧС России по Пензенской области от 29.07.2020 № 545 «О временном порядке применений оборудования систем передачи извещений о пожаре»;

Приказ Главного управления МЧС России по Пензенской области от 21 декабря 2021 г. № 767 «О внесении изменений в приложение № 3 к приказу Главного управления МЧС России по Пензенской области от 29 июня 2020 г. № 545 «О временном порядке применения оборудования систем передачи извещений о пожаре».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Главного управления (по Государственной противопожарной службе) — начальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Пензенской области полковника внутренней службы В.А. Морозова.

Исполняющий обязанности
начальника Главного управления



А.А. Рыжов

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
приказом Главного управления
МЧС России по
Пензенской области
от « 06 » 04 2023 № 300

Временный Порядок размещения приборов пультовых оконечных в пожарно-спасательных подразделениях федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы по Пензенской области

I. Общие положения

1. Настоящий временный Порядок определяет правила размещения приборов пультовых оконечных (далее - ППО) в пожарно-спасательных подразделениях федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы (далее - ФПС ГПС) по Пензенской области.

2. Установку ППО и его техническое обслуживание производит персонал специализированных организаций, имеющих лицензию МЧС России на право проведения работ (оказания услуг) по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

II. Временный Порядок размещения ППО в пожарно-спасательных подразделениях ФПС ГПС по Пензенской области

3. ППО или компоненты ППО, отвечающие за отображение информации об извещениях, должны располагаться в помещении диспетчера (на рабочем месте). Рекомендуемая высота установки ППО - в диапазоне от 0,75 до 1,8 м. Другие компоненты ППО должны располагаться в местах доступных для обслуживания.

4. При необходимости, отдельные компоненты ППО (например, антенно-фидерное оборудование) и ретрансляторы, устанавливаемые в пожарно-спасательных подразделениях ФПС ГПС по Пензенской области, могут устанавливаться вне зданий (на кровле, на фасадах и т.п.), либо на территории подразделения с применением мачтовых или аналогичных конструкций.

5. Параметры внешних воздействующих факторов (температура эксплуатации, влажность, вибрация и т.п.) должны соответствовать параметрам, указанным в технической документации на компоненты ППО и ретрансляторы конкретного типа.

6. ППО закрепляется на вертикальной поверхности на высоте, удобной для просмотра состояния светодиодных индикаторов и удобным доступом к органам управления.

7. Размещение ППО должно исключать его случайное падение или перемещение по установочной поверхности, при котором возможно повреждение подключаемых проводов и кабелей.

8. ППО следует устанавливать в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала.

9. ППО следует устанавливать на стенах, перегородках и конструкциях, изготовленных из негорючих материалов.

10. При смежном расположении нескольких ППО расстояние между ними должно быть не менее 50 мм.

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО
приказом Главного управления
МЧС России по
Пензенской области
от «06» 04 2023 № 300

Временный Порядок обеспечения доступа в пожарно-спасательные подразделения федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы по Пензенской области организациям, выполняющим работы по установке и обслуживанию приборов нультовых оконечных

I. Общие положения

1. Настоящий временный Порядок определяет общие требования к обеспечению доступа в пожарно-спасательные подразделения федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы (далее - ФПС ГПС) по Пензенской области представителей специализированных организаций, имеющих лицензию МЧС России на право проведения работ (оказания услуг) по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (далее — Организация), для выполнения работ по установке и техническому обслуживанию приборов нультовых оконечных и устанавливает перечень и содержание документов, а также последовательность их предоставления руководителю МЧС России по Пензенской области и пожарно-спасательных подразделений ФПС ГПС по Пензенской области, с целью обеспечения доступа в пожарно-спасательные подразделения ФПС ГПС представителей Организации, для выполнения работ по установке и техническому обслуживанию приборов нультовых оконечных.

2. Положения настоящего временного Порядка распространяются на личный состав Главного управления МЧС России по Пензенской области.

II. Термины, определения, сокращения

3. Лицензия МЧС России - разрешающий документ на право проведения работ (оказания услуг) по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

4. Объекты защиты - здания, сооружения, к которым установлены или должны быть установлены требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и защиты людей при пожаре.

5. Система пожарной сигнализации (СПС): Совокупность взаимодействующих технических средств, предназначенных для обнаружения пожара, формирования,

сбора, обработки, регистрации и передачи в заданном виде сигналов о пожаре, режимах работы системы и выдачи (при необходимости) сигналов на управление техническими средствами противопожарной защиты, технологическим, электротехническим и другим оборудованием.

6. Прибор пультовой оконечный (ППО) - компонент системы передачи извещений о пожаре, обеспечивающий прием извещений от приборов объектовых оконечных, их преобразование и отображение посредством световой индикации и звуковой сигнализации в пункте централизованного наблюдения или в помещениях с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, а также для передачи на приборы объектовые оконечные команд телеуправления (при наличии обратного канала).

7. Прибор объектовый оконечный (ПОО) - компонент системы передачи извещений о пожаре, устанавливаемый на контролируемом объекте, обеспечивающий прием извещений от приемно-контрольных приборов, приборов управления или других технических средств пожарной автоматики объекта, передачи полученной информации по каналу связи напрямую или через ретранслятор в пункт централизованного наблюдения или в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, а также для приема команд телеуправления (при наличии обратного канала).

8. Система пожарной сигнализации (СПС): Совокупность взаимодействующих технических средств, предназначенных для обнаружения пожара, формирования, сбора, обработки, регистрации и передачи в заданном виде сигналов о пожаре, режимах работы системы и выдачи (при необходимости) сигналов на управление техническими средствами противопожарной защиты, технологическим, электротехническим и другим оборудованием.

III. Перечень документов для подключения ПОО к ППО

9. Для подключения ПОО, смонтированного на объекте защиты, к ППО пожарно-спасательного подразделения ФПС ГПС по Пензенской области, руководитель объекта защиты составляет в письменном виде заявку и направляет ее в Главное управление МЧС России по Пензенской области (далее — ГУ МЧС России по Пензенской области).

10. К заявке прилагаются следующие копии документов:

акт выполненных работ по монтажу ПОО, составленный Организацией, осуществляющей монтаж;

договор на техническое обслуживание СПС и ПОО;

акт проверки технического состояния СПС, составленный Организацией, обслуживающей СПС;

договор на подключение с Организацией, осуществляющей техническое обслуживание ПОО;

лицензия МЧС России, выданной Организации, которая смонтировала СПС и ПОО;

лицензия Организации, которая проводит техническое обслуживание СПС;

акт освидетельствования скрытых работ (при монтаже электрических проводок);

исполнительная документация;

техническая документация предприятия-изготовителя на установленную СПС;

сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования, примененных при производстве монтажных работ;

соответствующая рабочая (проектная) документация на СПС;

проектная (техническая) документация на систему передачи извещений о пожаре;

подписанный договор о передаче в безвозмездное пользование оборудования ГУ МЧС России по Пензенской области с целью автоматического дублирования светового и звукового сигналов на пульт подразделения пожарной охраны.

Копии документов удостоверяются нотариально или представляются с предъявлением оригиналов или заверяются учреждениями (организациями), выдавшими данные документы (подпись руководителя и печать).

IV. Требования к заявке на размещение ППО

11. Заявка должна содержать следующие сведения:

полное и сокращенное наименование объекта защиты, его местонахождение, юридический и почтовый адрес, телефон, ФИО руководителя (или физического лица), адрес электронной почты;

тип СПС (с указанием применяемых в ней приборов приемно-контрольных, приборов управления, пожарных извещателей, других технических средств пожарной автоматики объекта), смонтированной на объекте защиты, а также ПОО, установленного на контролируемом объекте, для передачи извещений о пожаре по каналу связи на ППО;

способ передачи сигнала от ПОО к ППО;

сведения об Организации, обслуживающей СПС (адрес, телефон, электронную почту, ФИО руководителя, номер и дату выдачи лицензии МЧС России);

документально подтвержденные сведения об объеме потребляемой электрической энергии (в год) компонентами ППО, заверенные подписью руководителя Организации и печатью Организации;

V. Требования к заявке на обеспечение доступа для установки ППО

12. Для организации допуска в служебные помещения пожарно-спасательного подразделения ФПС ГПС по Пензенской области, с целью установки ППО, руководитель Организации подает заявку в ГУ МЧС России по Пензенской области.

13. В заявке указываются следующие сведения:

наименование Организации;

адрес места нахождения Организации;

контактная информация о руководителе Организации (ФИО, телефон);
наименование и адрес пожарно-спасательного подразделения ФПС ГПС по Пензенской области, в которое оформляется допуск представителей Организации;
должность, ФИО работника Организации, прибывающего в пожарно-спасательное подразделение ФПС ГПС по Пензенской области для выполнения работ по установке ИПО;

период проведения работ в формате ДЦ.ММ.ГГ., в который планируется выполнение работ по установке ИПО;

реквизиты документа, удостоверяющего личность работника Организации;

реквизиты письма ГУ МЧС России по Пензенской области, направленного в адрес объекта защиты, по результатам рассмотрения вопроса об установке ИПО в пожарно-спасательном подразделении ФПС ГПС по Пензенской области.

14. Заявка подписывается руководителем (уполномоченным лицом) Организации.

VI. Временный Порядок доступа представителей Организации в пожарно-спасательное подразделение ФПС ГПС по Пензенской области

15. Временный Порядок доступа в пожарно-спасательное подразделение ФПС ГПС по Пензенской области представителей Организации регламентирован приказом МЧС России от 20.10.2017 № 452 «Об утверждении Устава подразделений пожарной охраны» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 марта 2018 г., регистрационный № 50452).

16. Обеспечение доступа в пожарно-спасательное подразделение ФПС ГПС по Пензенской области представителей Организации осуществляется в следующем порядке:

16.1. Руководитель объекта защиты направляет в ГУ МЧС России по Пензенской области заявку на размещение ИПО в пожарно-спасательном подразделении ФПС ГПС по Пензенской области с пакетом вышеуказанных документов, рассмотрение которой осуществляется в установленные сроки;

16.2. ГУ МЧС России по Пензенской области направляет руководителю объекта защиты результат рассмотрения заявки;

16.3. При положительном рассмотрении заявки на размещение ИПО в пожарно-спасательном подразделении ФПС ГПС по Пензенской области руководитель объекта защиты сообщает в Организацию, которая будет выполнять работы по установке и техническому обслуживанию ИПО. В случае невозможности подключения СПС к ИПО в ответе указываются конкретные причины невозможности такого подключения;

16.4. Руководитель Организации оформляет и направляет в ГУ МЧС России по Пензенской области заявку на обеспечение доступа в пожарно-спасательное подразделение ФПС ГПС по Пензенской области работников Организации для выполнения работ по установке ИПО;

16.5. ГУ МЧС России по Пензенской области в установленные сроки принимает решение о допуске (отказе в допуске) работников Организации в

пожарно-спасательное подразделение ФПС ГПС по Пензенской области, о чем делается соответствующая резолюция на заявке;

16.6. О принятом решении по допуску (отказе в допуске) работников Организации в пожарно-спасательное подразделение ФПС ГПС ГУ МЧС России по Пензенской области направляется письменное уведомление руководителю Организации. В случае принятия положительного решения о подключении объекта защиты Организация выполняет работы по подключению СПС через ПОО к ИПО по согласованию с начальником пожарно-спасательного подразделения ФПС ГПС по Пензенской области, в котором установлено ИПО. В случае отказа в допуске одному или нескольким работниками Организации в ответе указываются конкретные причины отказа;

16.7. Протокол направляется для исполнения в части касающейся начальнику соответствующего пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС по Пензенской области в порядке, установленном для делопроизводства в системе МЧС России;

16.8. Начальник пожарно-спасательного подразделения ФПС ГПС по Пензенской области после поступления заявки с резолюцией начальника ГУ МЧС России по Пензенской области в соответствии с принятым решением организует его исполнение.

17. Основанием для доступа представителей Организации в пожарно-спасательное подразделение ФПС ГПС является ответ ГУ МЧС России по Пензенской области.